

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР
ОРЕХОВО-ЗУЕВСКОГО ФИЛИАЛА ФБУ "ЦСМ Московской области"
 N РОСС.RU.0001.21ПТ43 действителен до 07.04.2016г.
 N ГСЭН.RU.ЦОА.023.554 действителен до 09.06.2015г.
 г.Орехово-Зуево, ул.Коминтерна,1
 телефон (8-496) 412-16-35

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 1080/1080-M13 от 17.05.2013г.

Наименование испытуемой продукции: Бата теплоизоляционная целлюлозно-бумажная «Эковата»
 (область применения: в качестве теплоизоляционного, звукоизоляционного материала в строительных конструкциях зданий и сооружений различного назначения)

Цель испытаний: Испытания на соответствие требованиям
 Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), Глава II. Раздел 6 «Требования к полимерным и полимерсодержащим строительным материалам и мебели» п.3, Приложение 6.1

Заказчик: ООО «НПО «Экватор»,
 141033, Московская обл., Мытищинский р-он, пос. Пирогово, ул. Труда, д.

Регистрационный № образца: 1080-M13

Дата получения образца: 06.05.2013г.

Время проведения испытаний: 07.05.2013г. — 17.05.2013г.

Изготовитель: ООО «НПО «Экватор»,
 141033, Московская обл., Мытищинский р-он, пос. Пирогово, ул. Труда, д.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Определяемый показатель	Метод испытаний	Средство измерений	ЦДК и нормы	Результаты испытаний
Органолептические показатели				
Интенсивность запаха образца в естественных условиях	МУ № 1829-04	---	не более 2	1
Санитарно - химические миграционные показатели				
Модельная среда – воздушная среда				
Время экспозиции-24 часа. Температура в камере 24°C				
Аммиак, мг/м³, не более	МВИ № 1-101 от 25.02.99	ГЖХ «Стайер»	0,04	<0,001
Спирт метиловый, мг/м³, не более	МУК 4.1.1046а-01	ГЖХ «Кристалл 2000М»	0,50	<0,001
Формальдегид, мг/м³, не более	МУК 4.1.1272-03	ГЖХ «Кристалл 2000М»	0,01	<0,001
Фенол, мг/м³, не более	МУК 4.1.617-96	ГЖХ «Кристалл 2000М»	0,003	<0,0001
Токсикологические показатели				
Индекс токсичности, %	МР №29 ФЦ/4746	«Биотокс-10»	70-120	92,5

Проверенные образцы изделий соответствуют Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) в части проверенных показателей. Протокол испытаний распространяется только на образцы, прошедшие испытания.

Перепечатка протокола запрещена.

Результаты испытаний подтверждаю:

Начальник испытательного центра

Фролова И.В.

Ответственный за протокол

Волкова Н.Ф.

